

**Verifica ispettiva sui dati di qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica comunicati all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico nell'anno 2017: oggetto e modalità di effettuazione**

**1. Oggetto della verifica ispettiva**

- 1.1 Le operazioni di verifica hanno a oggetto la corretta applicazione:
- degli obblighi di registrazione delle disalimentazioni di cui al Titolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 250/04, al capitolo 11 del Codice di rete e all'Allegato A.54 al Codice di rete;
  - del calcolo degli indicatori di energia non servita, comunicati all'Autorità nell'anno 2017, di cui al Titolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione 653/2015/R/eel, anche ai fini di quanto disciplinato dall'articolo 8 del medesimo allegato.
- 1.2 In particolare, le sopra citate operazioni saranno articolate come segue:
- compilazione di una *check-list* recante quesiti e richieste di documenti da effettuarsi in sede di verifica ispettiva;
  - verifica a campione delle disalimentazioni registrate ai sensi del capitolo 11 del Codice di rete e dell'Allegato A.54 al Codice di rete;
  - verifica della documentazione a supporto della attribuzione delle origini e delle cause delle disalimentazioni, nonché dei valori di energia non servita.

**2. Modalità di effettuazione della verifica ispettiva**

- 2.1 La verifica ispettiva di cui al precedente paragrafo sarà effettuata per mezzo della visione e acquisizione di elementi documentali e informativi, relativi ai dati di qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica comunicati all'Autorità nell'anno 2017, riguardanti:
- tabulati di telecontrollo;
  - modulistica compilata dalle squadre operative o di pronto intervento;
  - report su cui sono registrati i tempi di disalimentazione, le singole manovre di rialimentazione progressiva e le cause delle disalimentazioni;
  - documentazione attestante l'imputazione delle cause;
  - schematiche di rete, con evidenziazione della RTN, della RTN FSI e della rete rilevante non RTN;
  - documentazione relativa alla configurazione degli impianti nel sistema di telecontrollo;
  - la "*Scheda dichiarazione delle interruzioni richiesta agli utenti direttamente o indirettamente connessi alla RTN*" di cui al punto 7.3 dell'Allegato A.54 al Codice di rete;
  - documentazione comprovante l'attribuzione di incidente rilevante alle disalimentazioni;
  - dati relativi alla struttura organizzativa e all'organico dedicati alla gestione della qualità del servizio di trasmissione.