

## Allegato A

**Tabella 1** - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR per il gestore Gran Sasso Acqua S.p.A. operante nel sub ambito Aquilano

Gran Sasso Acqua S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
<b>M1 - Perdite idriche</b>	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete)	18,73 mc/km/gg <sup>1</sup>	-			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rifacimento delle infrastrutture idriche localizzate nella città dell'Aquila, in conseguenza del sisma</li> <li>▪ Installazione o sostituzione dei contatori d'utenza<sup>2</sup></li> </ul>
	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	57,51% <sup>1</sup>				
<b>M2 - Interruzioni del servizio</b> (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa)		3,65 ore/anno	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rinnovo dei serbatoi per garantire la flessibilità di esercizio</li> <li>▪ Adeguamento delle centrali di sollevamento per garantire valori di pressione in rete adeguati</li> </ul>
<b>M3 - Qualità dell'acqua erogata</b>	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,061%	E	Rientro nella classe precedente in 2 anni	Rientro nella classe precedente in 2 anni	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistemazione dei serbatoi e delle condotte vetuste al fine di preservare la salubrità dell'acqua erogata</li> </ul>
	M3b - Tasso di campioni non conformi	5,42%				
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,56%				

<sup>1</sup> Con riferimento al macro-indicatore M1 – Perdite idriche, il soggetto competente ha riscontrato la mancanza dei prerequisiti di cui agli articoli 20 e 23 della RQTI sulla disponibilità e affidabilità dei dati di misura, formulando istanza per la temporanea esclusione del medesimo macro-indicatore dal meccanismo di incentivazione.

<sup>2</sup> Interventi finalizzati anche a consentire il superamento delle criticità sottostanti alla mancanza dei prerequisiti afferenti alla disponibilità e all'affidabilità dei dati di misura riconducibili al macro-indicatore M1 - Perdite idriche.

Gran Sasso Acqua S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
<b>M4 - Adeguatezza del sistema fognario</b>	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	2,55/100 km	E	Riduzione del 10% del valore di M4a	Riduzione del 10% del valore di M4a	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rifacimento delle infrastrutture fognarie localizzate nella città dell'Aquila, in conseguenza del sisma</li> <li>▪ Eliminazione delle infiltrazioni di acque parassite nella rete fognaria</li> </ul>
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	100,00%				
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	100,00%				
<b>M5 - Smaltimento fanghi in discarica</b> <i>(quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)</i>		0,00%	A	Mantenimento	Mantenimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ottimizzazione della linea fanghi dell'impianto di depurazione Civitella Montereale</li> </ul>
<b>M6 - Qualità dell'acqua depurata</b> <i>(tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)</i>		3,77%	B	Riduzione del 10% del valore di M6	Riduzione del 10% del valore di M6	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Revamping</i> e potenziamento di diversi impianti di depurazione</li> <li>▪ Dismissione di taluni impianti minori e collettamento dei reflui presso impianti con migliore capacità depurativa</li> </ul>
<b>Altri investimenti programmati</b>						<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Estensione della rete idrica e fognaria</li> <li>▪ Realizzazione di nuovi impianti di depurazione</li> <li>▪ Implementazione dei dati nel sistema digitale di archiviazione</li> </ul>

**Tabella 2** - Macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR, per il gestore Gran Sasso Acqua S.p.A. operante nel sub ambito Aquilano

Gran Sasso Acqua S.p.A.				
Macro-indicatori di qualità contrattuale	Valore 2018	Classe 2018	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021
<b>MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale</b>	99,601%	A	Mantenimento	Mantenimento
<b>MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio</b>	97,197%	A	Mantenimento	Mantenimento