

Allegato A

Tabella 1 - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, come aggiornata dalla deliberazione 639/2021/R/IDR, per il gestore Piave Servizi S.p.A. operante nell'A.T.O. Veneto Orientale

Piave Servizi S.p.A.									
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2021	Classe 2021	Obiettivo 2022	Obiettivo 2023	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi			
M1 - Perdite idriche	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete, includendo anche la lunghezza degli allacci)	12,35 mc/km/gg	C	Riduzione del 4% del valore di M1a	Riduzione del 4% del valore di M1a	 Implementazione di attività di pre-localizzazione e ricerca delle perdite sulle reti idriche Risanamento e sostituzione di condotte ammalorate Sostituzione dei misuratori di utenza e di processo 			
	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	42,96%							
M2 - Interruzioni del servizio (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa)		0,40 ore/anno	A	Mantenimento	Mantenimento	Realizzazione di nuovi serbatoi di accumulo e risanamento di quelli esistenti Ammodernamento e potenziamento delle interconnessioni tra reti acquedottistiche			
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,000%		Mantenimento	Mantenimento	 Adeguamento di infrastrutture idriche al fine di prevenire fenomeni di contaminazione delle acque Perimetrazione e definizione delle aree di salvaguardia di pozzi e sorgenti Implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua 			
	M3b - Tasso di campioni non conformi	0,35%	A						
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,02%							
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	1,19/100 km	E	Riduzione del 10% del valore di M4a	Riduzione del 10% del valore di M4a	Adeguamento e potenziamento degli impianti di sollevamento fognari			
	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	59,79%				Sostituzione e ripristino delle condotte fognarie ammalorate, anche al fine di ridurre il tasso di			
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	0,00%				infiltrazione delle acque parassite • Adeguamento degli scaricatori di piena			



Piave Servizi S.p.A.										
Macro-indicatori di qualità tecnica	Valore 2021	Classe 2021	Obiettivo 2022	Obiettivo 2023	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi					
M5 - Smaltimento fanghi in discarica (quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)	0,00%	A	Mantenimento	Mantenimento	Realizzazione di impianti di trattamento, essiccamento e valorizzazione dei fanghi					
M6 - Qualità dell'acqua depurata (tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)	5,71%	C	Riduzione del 15% del valore di M6	Riduzione del 10% del valore di M6 ¹	Ampliamento e adeguamento di taluni impianti di trattamento delle acque reflue					

Tabella 2 - Macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR, per il gestore Piave Servizi S.p.A. operante nell'A.T.O. Veneto Orientale

Piave Servizi S.p.A.										
Macro-indicatori di qualità contrattuale	Valore 2021 Classe 2021		Obiettivo 2022	Obiettivo 2023						
MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	98,900%	A	Mantenimento	Mantenimento						
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	96,807%	A	Mantenimento	Mantenimento						

¹ L'obiettivo 2023 è stato individuato in corrispondenza della Classe B associata al valore del macro-indicatore M6 previsto per il 2022.